

**Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers**  
**nach §10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht**  
**nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG**

	MWh <sub>th</sub>	Deckungsanteil DA	Pflichtanteil PA	Erfüllungsgrad EG
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	3.724,21			
hiervon Wärme aus HHS	1.508,24	0,405	0,5	0,81
hiervon aus Deponiegas	564,94	0,15	0,5	0,30
hiervon hocheff. KWK Stadtwerke	0	0	0,5	0
<b>Erfüllungsgrad der Fernwärme EG<sub>FW</sub></b>				<b>1,11</b>

**Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach  
§ 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt!**

**Der im Wärmenetz realisierte Primärenergiefaktor (PEF) beträgt 0,64**

**Die spezifische CO<sub>2</sub>-Emission beläuft sich auf 130 g/kWh<sub>thermisch</sub>**

Name des Wärmenetzbetreibers:	Stadtwerke Karlsruhe GmbH
Name des Wärmenetzes:	50 Morgen / Rehbuckel
Lage des Netzes:	Hohenwettersbach
Verantwortlicher Betriebsleiter:	Dr.-Ing. Manuel Rink
Telefon:	0721 / 599 – 31 00
E-Mail:	<a href="mailto:manuel.rink@stadtwerke-karlsruhe.de">manuel.rink@stadtwerke-karlsruhe.de</a>
Zeitraum der Datenbasis:	01.01.2022 – 31.12.2022
Diese Bescheinigung ist gültig bis:	10.03.2025

Karlsruhe, den 10.03.2022



Ort, Datum

Unterschrift